





Электрическая схема
№1-380-24-4-HR-2
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В 4-20 +HART)



Внутренний привод	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑥
Открыть	⑦
Удержание/Остановить	⑧
Контроль питания НО	⑨
Контроль питания НЗ	⑩
Внутри привода	⑪
Hart	⑫
4-20mA Вход	⑬
Полностью закрыт (S1)	⑭
Полностью открыт (S2)	⑮
Ошибка (S3)	⑯
Местный/дистанционный (S4)	⑰