





Электрическая схема
№1-400В-230-4-N-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (400B)



Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	③3
Открыть	③5
Остановить/Удержание	③4
	④2
Контроль питания НО	④3
Контроль питания НЗ	④4
Внутри привода	
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬