





Электрическая схема
№1-400-24-4-N-1
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 мА)



Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
☐ Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
+	⑫2
4-20mA Выход	⑫3
+	⑫6
4-20mA Вход	⑫7