





- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 0 В переменного тока
- 120 В переменного тока
- 0 В переменного тока
- 24 В переменного тока
- Общее дистанционное управление
- Внутреннее питание 220 В
- Переменного тока
- Полностью закрыт
- Полностью открыт
- Ошибка
- Местный/Дистанционный Режим
- Закреть
- Остановить/Удержание
- Открыть
- ESD - приоритетный сигнал ПАЗ

- 22 + 4-20mA
- 23 - Выход/Hart
- 26 + 4-20mA Выход
- 27 - Выход

Электрическая схема
№2-220-220-4-HR- 1
Серия VADQ-006-030-100-200

Hitewell

Схема подключения VADQ006-030-100-200(220В 4-20+Hart)



Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	③3
Открыть	③5
Остановить/Удержание	③4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
4-20mA Выход/Hart	②2
	②3
4-20mA Вход	②6
	②7
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬

Hitewell

№ 2-220-220-4-HR-1