


Hitewell

Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200(380В+4-20+HART)



Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50Гц		①
		②
		③
		⊥
ESD сигнал		②5
Общее дистанционное управление		⑤
Заккрыть		①4
Открыть		①5
Удержание/Остановить		②4
Контроль питания НО Контроль питания НЗ Внутри привода		②8
		②9
		③0
+ 4-20mA Выход		②2
-		②3
+ 4-20mA Вход		②6
-		②7
		⑥
Полностью закрыт (S1)		⑦
		⑧
Полностью открыт (S2)		⑨
		⑩
Ошибка (S3)		⑪
		⑫
Местный/дистанционный (S4)		⑬
A+ Modbus RTU		⑱
B-		⑲
		⑳