





Электрическая схема
 №2-380-24-6-PR-0
 Серия VADQ 006-030-100-200

Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200 (AC 380V+Profibus)



Внутри привода	Клеммная коробка
380В 50Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑭
Открыть	⑮
Остановить/Удержание	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемы контакт (S5)	⑬
	⑭
A+ Profibus DP	⑮
B-	⑮
⊥	⑮