


Hitewell

Схема подключения VADQM040-080(380В, 4-20)



Внутри привода	Клеммная колодка
380В 50Гц	①
	②
	③
ESD	⊕
Общий	②5
Закреть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
	③4
Контроль питания Н0	④2
Контроль питания Н3	④3
Внутри привода	④4
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/Дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Полностью закрыт (S5)	⑮
	⑯
Полностью открыт (S6)	⑰
	⑱
Ошибка (S7)	⑲
	⑳
Местный/Дистанционный (S8)	㉓
	㉔
4-20mA Выход	㉔
	㉕